

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
BỆNH VIỆN ĐKKV BÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BV-TCHC

Hoài Nhơn, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chào giá gói thầu dịch vụ cung ứng, lắp đặt các thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy tự động cho Bệnh viện

Kính gửi: Các đơn vị/công ty

Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, tham gia chào giá gói thầu dịch vụ cung ứng, lắp đặt các thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy tự động cho Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn (kèm theo phụ lục chi tiết).

1. Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung - P. Bông Sơn - TX. Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định.

2. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 03/4/2024 đến 10 giờ 00 ngày 15/4/2024.

3. Thời gian mở báo giá: 10 giờ 10 phút ngày 15/4/2024.

4. Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu: Trong quá trình thực hiện việc cung ứng, lắp đặt thiết bị phải đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, kỹ thuật, mỹ thuật.

b. Giá cả: Trong biểu giá bao gồm cả thuê và phí các loại, chi phí vận chuyên, lắp đặt, phương tiện đi lại, ăn ở, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan...

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

d. Cam kết thu hồi: Trong quá trình thực hiện việc cung ứng, lắp đặt thiết bị đảm bảo đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, model, nước sản xuất. Nếu không đảm bảo yêu cầu nêu trên...(mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) thì bên cung ứng, lắp đặt dịch vụ phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài bì ghi rõ: **“Báo giá cung ứng, lắp đặt các thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy tự động cho Bệnh viện”** không mở trước 10 giờ 10 phút ngày 15/4/2024.

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng TC - HC. SĐT: 0256. 3661.067

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và trân trọng kính chào./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Công Định**

**PHỤ LỤC**  
**THIẾT BỊ PCCC LẮP ĐẶT BỔ SUNG CÁC HẠNG MỤC XÂY**  
**DỰNG ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 2001 TẠI BỆNH VIỆN**  
(Kèm theo Công văn số /BV-TCHC ngày /4/2024  
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
<b>A. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG VÀ HỆ THỐNG ĐÈN BÁO THOÁT HIỂM, DỰ PHÒNG</b>			
<b>I. Trang bị phương tiện chữa cháy vách tường</b>			
1	Lắp đặt tủ chữa cháy vách tường kt 200*400*600 sơn đỏ	Cái	10
2	Lắp đặt ống kẽm chữa cháy DN80 2,5mm	mét	145
3	Lắp đặt ống kẽm chữa cháy DN50 2,5mm	mét	18
4	Lắp đặt van góc chữa cháy DN50	Cái	4
5	Cắt đục bê tông và chuyên xà bần kt 145*200	Mét	145
6	Đổ bê tông bata trả lại mặt bằng nền gạch	Mét	145
7	Lắp đặt vòi chữa cháy DN50	Cái	10
8	Lắp đặt lăng phun chữa cháy	Cái	10
9	Lắp đặt bình chữa cháy MT3	Bình	14
10	Lắp đặt bình chữa cháy MFZ4	Bình	14
11	Lắp đặt bình chữa cháy MT35	Bình	1
12	Lắp đặt kệ đựng bình chữa cháy	Kệ	14
13	Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh	Bộ	14
14	Vật tư phụ (sơn, que hàn, đá cắt....)	Lô	1
<b>II. Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Phẫu thuật GMHS + khoa PHCN</b>			
1	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	8
2	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	12
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	191
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	20
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	190
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>III. Hệ thống đèn báo thoát hiểm phòng Vật tư thiết bị y tế + Căn tin</b>			
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	5

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
3	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	116
4	Lắp đặt phích cắm	Cái	5
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	116
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>IV</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	3
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	7
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	92
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	10
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	92
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>V</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	2
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	6
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	128
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	8
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	128
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VI</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Nội tổng hợp (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	3
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	6
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	128
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	9
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	128
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VII</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Nội tổng hợp (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	3

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	6
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	155
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	9
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	155
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VIII</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại CT-TK (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	4
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	7
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	155
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	11
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	155
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>IX</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại CT-TK (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	2
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	7
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	155
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	9
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	155
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>X</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại tổng hợp (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	3
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	5
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	95
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	8
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	95
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>XI</b>	<b>Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại tổng hợp (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt aptomat 1 pha 30A	Cái	1
2	Lắp đặt đèn exit 3w	Cái	1

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>
3	Lắp đặt đèn dự phòng 3w	Cái	4
4	Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm	mét	82
5	Lắp đặt phích cắm	Cái	5
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	82
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>B</b>	<b>TRANG BỊ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG</b>		
<b>I</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Phẫu thuật GMHS + PHCN</b>		
1	Lắp đặt trung tâm báo cháy 18 kênh	Cái	1
2	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	44
3	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	4
4	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	690
5	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	168
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	858
7	Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma	Cái	23
8	Lắp đặt tiếp địa trung tâm	Lô	1
9	Phiếu điện trở	cái	1
10	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>II</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động phòng Vật tư thiết bị y tế + Căn tin</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	17
2	Lắp đặt đầu báo nhiệt 40 ma	Cái	5
3	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	3
4	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	530
5	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	125
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	655
7	Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma	Cái	4
8	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>III</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	15
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	3
3	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	225
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	135
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	360

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>IV</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	13
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	2
3	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	225
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	120
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	345
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>V</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Nội tổng hợp (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	15
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	3
3	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	285
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	225
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	510
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VI</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Nội tổng hợp (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	15
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	2
3	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	225
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	135
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	360
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VII</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại CT-TK (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	14
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	2
3	Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma	Cái	5
4	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	292
5	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	235
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	527
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...)	Lô	1
<b>VIII</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại CT-TK (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	14

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	2
3	Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma	Cái	5
4	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	292
5	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	235
6	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	527
7	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>IX</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại tổng hợp (tầng 1)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	13
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	3
3	Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	266
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	215
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	481
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1
<b>X</b>	<b>Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại tổng hợp (tầng 2)</b>		
1	Lắp đặt đầu báo khói 40 ma	Cái	14
2	Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma	Cái	1
3	Lắp đặt dây cáp tín hiệu 2 x 1.0 mm	mét	187
4	Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm	mét	168
5	Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16	mét	355
6	Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đầu nối...)	Lô	1