

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BV-TCHC

Hoài Nhơn, ngày tháng 6 năm 2024

V/v đề nghị cắt điện nhánh rẽ để sửa chữa và thay thế thiết bị điện hư hỏng của TBA 180 KVA và tuyến đường dây 22KV của Bệnh viện

Kính gửi : Điện lực Bồng Sơn

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21/3/2024 giữa Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và Điện lực Bồng Sơn về việc khắc phục thiết bị và đường dây 22KV ;

Căn cứ Công văn số 118/ĐLBS-KHKT, ngày 22/3/2024 của Điện lực Bồng Sơn về việc mất an toàn ĐZ22kV NR Bệnh Viện Bồng Sơn.

Để tránh nguy cơ sự cố làm mất điện diện rộng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện ổn định, liên tục cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính đề nghị Điện lực Bồng Sơn cắt điện ĐZ22kV NR Bệnh Viện từ cột C66/1-1/33/1 - C66/1-1/33/5-XT478HNH, để thi công thay thế các vật tư, thiết bị điện hư hỏng.

Kính mong Điện lực Bồng Sơn tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn triển khai việc khắc phục hư hỏng của TBA 180KV và tuyến đường dây 22KV của Bệnh viện trong thời gian sớm nhất./.

Thời gian dự kiến cắt điện : 23/06/2024

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Điện lực Bồng Sơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Ván**

