

Số: /BV-TCHC
V/v báo giá cung ứng máy bơm nước
công nghiệp của Bệnh viện

Hoài Nhơn, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị/công ty, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung ứng máy bơm nước công nghiệp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: Số 2699 đường Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

- Điện thoại: 02563.661639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Số 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì cần ghi rõ:

“Báo giá cung ứng máy bơm nước công nghiệp” Không mở trước 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2025”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 17/3/2025 đến hết 15 giờ 00 ngày 27/3/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị: *Kèm theo phụ lục (Báo giá: Yêu cầu ghi rõ thông số kỹ thuật).*

2. Địa điểm: Tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

- Giá dịch vụ: Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến việc cung ứng máy bơm nước công nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Ván

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /BV-TCHC ngày /3/2025
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy bơm nước công nghiệp	- Thân và cánh quạt máy bơm làm bằng gang - Máy bơm trục ngang - Công suất: 10 HP (7,5 kw) - Điện áp: 3 pha, 380v/50Hz - Đường kính hút/xả: 76/60 mm - Lưu lượng: 21-78 m3/h - Cột áp: 39.8-25.4 m - Nhiệt độ chất lỏng -10 độ - 90 độ C - Class F/IP55 - Động cơ: Lõi đồng 100% - Tốc độ vòng quay: 2.900 vòng/phút - Bảo hành: 12 tháng	Cái	01

